

受检单位	20250043 宽甸元昊工贸有限公司	
项目编号	20-20250043	
项目日期	2025. 6. 21	
受检设备		
序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	1
4	通风机	1
5	固定式空压机	1
6	移动式空压机	-
7	排水泵	-
8	排水系统	-
9	提升钢丝绳	-
10	竖井防坠器	1
11	斜井人车	-
12	钢丝绳在线	-
13	密封钢丝绳	-
14	罐笼	-





辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号： 20-20250043-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	宽甸元昊工贸有限公司 宽甸满族自治县红石镇	
设备名称	K40-6系列矿用节能抽出式主扇	设备编号	15001
型号规格	K40-6 No. 12/15	出厂日期	2015年4月
制造单位	丹东赛马矿山机械有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	通风井口	检测检验日期	2025年5月11日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年5月11日前
受检单位	宽甸元昊工贸有限公司		
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项		
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项5项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号： 20-20250043-K01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	宽甸元昊工贸有限公司 宽甸满族自治县红石镇	
设备名称	空气压缩机	设备编号	20120710
型号规格	SL-75D	出厂日期	2012年11月
制造单位	江苏省泰力有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	空压机房	检测检验日期	2025年5月11日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年5月11日前
受检单位	宽甸元昊工贸有限公司		
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项10项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: 20-20250043-T01

共 12 页 第 1 页

委托 单位	名称	宽甸元昊工贸有限公司	
	地址	宽甸县红石镇	
设备名称	提升绞车	设备编号	1150101
型号规格	2JTP-1.6×0.9	出厂日期	2015 年 1 月 11 日
制造单位	遵化市冀东盛方机械制造有限公司		
设备状态	提人提物、在用		
检测检验地点	主井绞车房	检测检验日期	2025 年 06 月 21 日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 06 月 21 日前
受检单位	宽甸元昊工贸有限公司		
检测检验项目	包括机房或硐室、提升装置、制动系统、液压系统等 8 项。		
检测检验依据	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》		
存在问题及建议	存在问题: 详见检验报告附页。 建议: 企业在生产过程中对不合格项目进行改进和监护。		
检测检验 结论	依据 AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》, 该提升绞车 A 类项七项合格, B 类项十项合格, C 类项十六项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	程帅、高云鹏		
备注	该提升绞车有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、重新安装、大修、改造(主轴装置、制动系统、电控系统等)后使用前; 2、闲置时间超过一年的提升绞车系统使用前; 3、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全检测检验报告
报告编号: 20-20250043-Z01 共 6 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	宽甸元昊工贸有限公司 宽甸县红石镇	
设备名称	竖井提升系统防坠器	设备编号	DX240608
型号规格	BF-112	出厂日期	2024 年 6 月
制造单位	烟台市鼎兴矿山机械有限公司		
设备状态	状态良好、适检		
检测检验地点	主井罐笼	检测检验日期	2025 年 06 月 21 日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 06 月 21 日前
受检单位	宽甸元昊工贸有限公司		
检测检验项目	包括试验前检查、静负荷试验、脱钩试验等 3 项。		
检测检验依据	AQ 2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验结论	依据 AQ 2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》，该竖井提升系统防坠器符合规范要求，综合判定为合格。		
签发日期:	年	月	日
检测检验组成员	程帅、高云鹏		
备注	该竖井提升系统防坠器有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、新安装、大修后投入使用前； 2、闲置时间超过一年，重新投入使用前； 3、经过重大自然灾害可能使井架或罐道结构件强度、刚度、稳定性受到损坏的提升系统使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期: